

# 環境保全対策の実施状況(平成26年度)

(株)MORESCO 赤穂工場

| 項 目  |     |                                    |      | 協定値  | 実績値  | 備考 |
|------|-----|------------------------------------|------|------|------|----|
| 大気関係 | SOx | 10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年 |      | 0.40 | 0.12 |    |
|      | NOx | 10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年 |      | 0.84 | 0.33 |    |
| 水質関係 | 排水量 | 通常(m <sup>3</sup> /日)              |      | 10.0 | 6.0  |    |
|      |     | 最大(m <sup>3</sup> /日)              |      | 12.5 | 7.1  |    |
|      | pH  | 排水口 1                              | 最大   | 8.6  | 7.8  |    |
|      |     |                                    | 最小   | 5.8  | 6.1  |    |
|      | COD | 負荷量(Kg/日)                          | 通常   | 0.1  | 0.02 |    |
|      |     |                                    | 最大   | 0.3  | 0.02 |    |
|      |     | 濃度(mg/L)                           | 日間平均 | 10   | 2.9  |    |
|      |     |                                    | 最大   | 30   | 7.6  |    |
|      | SS  | 負荷量(Kg/日)                          | 通常   | 0.1  | 0.01 |    |
|      |     |                                    | 最大   | 0.2  | 0.01 |    |
|      |     | 濃度(mg/L)                           | 日間平均 | 10   | 1.7  |    |
|      |     |                                    | 最大   | 20   | 5.8  |    |