

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和6年度)

事業所名:ハヤシ アグロサイエンス株式会社

		項目	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量($10^3\text{Nm}^3/\text{年}$)	-	-	
	SOx	年間総排出量($10^3\text{Nm}^3/\text{年}$)	-	-	
水質関係	排水量	通常($\text{m}^3/\text{日}$)		293	143
		最大($\text{m}^3/\text{日}$)		2,109	1,873
	pH	排水口	最大	8.6	7.9
			最小	5.8	7.5
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1.7	0.3
			最大	12.0	3.9
		濃度(mg/L)	日間平均	5.7	2.1
			最大	12.2	11.1
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	-	-
			最大	-	-
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-
			最大	-	-
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2.1	0.8
			最大	15.0	10.1
		濃度(mg/L)	日間平均	7.1	5.4
			最大	31.4	19.0
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-
			最大	-	-
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-
			最大	-	-