

# 河 川 水 質 調 査 結 果

| 水 系     | 地点名   | 採水日       | 時刻    | 水温<br>℃ | pH   | COND<br>μ S/cm | S S<br>mg/L | DO<br>mg/L | COD<br>mg/L | BOD<br>mg/L | Cl-<br>mg/L | 大腸菌数<br>CFU/100ml | NH <sub>4</sub> -N<br>mg/L | NO <sub>2</sub> -N<br>mg/L | NO <sub>3</sub> -N<br>mg/L | PO <sub>4</sub> -P<br>mg/L | 備考 |
|---------|-------|-----------|-------|---------|------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|
| 加里屋川    | 城 南 橋 | R6. 5. 21 | 11:17 | 23. 9   | 7. 9 | 890            | 9           | 10         | 4. 6        | 3. 5        | 180         | 3                 | 6. 7                       | 0. 068                     | 0. 32                      | 0. 02                      |    |
|         |       | R6. 9. 10 | 11:49 | 30. 7   | 8. 8 | 210            | 3           | 11         | 2. 5        | 0. 6        | 21          | 5                 | ND                         | ND                         | 0. 02                      | 0. 05                      |    |
|         |       | R6. 12. 4 | 12:00 | 12. 0   | 7. 7 | 320            | 5           | 10         | 3. 0        | 0. 6        | 43          | 28                | 0. 52                      | 0. 014                     | 0. 46                      | 0. 04                      |    |
|         |       | R7. 2. 12 | 11:53 | 7. 1    | 7. 9 | 6, 500         | 6           | 10         | 8. 1        | 18          | 1, 900      | 49                | 84                         | 0. 27                      | 0. 98                      | 0. 02                      |    |
| 定 量 限 界 |       |           |       | —       | —    | 1              | 1           | 0. 5       | 0. 5        | 0. 5        | 1           | 1                 | 0. 01                      | 0. 005                     | 0. 01                      | 0. 01                      |    |