

環境保全対策の実施状況(令和元年度)

富士フイルム和光純薬(株)播磨工場

項 目				協定値	実績値	備考
大気関係	SOx	10 ³ Nm ³ /年		0.45	0.10	
	NOx	10 ³ Nm ³ /年		1.05	0.30	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		120	77	
		最大(m ³ /日)		206.3	124	
	pH	NO.1排水口	最大	8.6	7.7	
			最小	5.8	7.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	2.04	0.15	
			最大	3.47	0.24	
		濃度(mg/L)	日間平均	17	1.9	
			最大	22	3.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	1.08	0.08	
			最大	2.07	0.13	
		濃度(mg/L)	日間平均	9	1.1	
			最大	19	2.7	