

環境保全対策の実施状況(令和2年度)

アース製薬(株) 坂越工場

項目			協定値	実績値	備考	
水 質 関 係	排水量	通常(m ³ /日)		334	39	
		最大(m ³ /日)		384	188	
	pH	NO.2排水口	最大	8.6	7.9	
			最小	5.8	7.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	6.34	0.16	
			最大	7.27	0.75	
		濃度(mg/L)	日間平均	19	4.0	
			最大	30	5.4	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2.66	0.05	
			最大	3.07	0.24	
濃度(mg/L)		日間平均	8	1.3		
		最大	28	2.3		