

環境保全対策の実施状況(令和4年度)

アース製薬(株) 坂越工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)				
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)				
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		334	44	
		最大(m ³ /日)		384	195	
	pH	排水口	最大	8.6	8.0	
			最小	5.8	7.3	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	6.34	0.14	
			最大	7.27	0.64	
		濃度(mg/L)	日間平均	19	3.3	
			最大	30	7.3	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常			
			最大			
		濃度(mg/L)	日間平均			
			最大			
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2.66	0.05	
			最大	3.07	0.22	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	1.1	
			最大	28	2.3	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常			
			最大			
		濃度(mg/L)	日間平均			
			最大			