

環境保全対策の実施状況(令和4年度)

ハヤシ アグロサイエンス(株)

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)				
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)				
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		293	100	
		最大(m ³ /日)		2,109	654	
	pH	排水口	最大	8.6	7.8	
			最小	5.8	7.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1.7	0.1	
			最大	12.0	0.9	
		濃度(mg/L)	日間平均	5.7	1.4	
			最大	12.2	5.7	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常			
			最大			
		濃度(mg/L)	日間平均			
			最大			
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2.1	0.4	
			最大	15.0	2.4	
		濃度(mg/L)	日間平均	7.1	3.7	
			最大	31.4	6.5	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常			
			最大			
		濃度(mg/L)	日間平均			
			最大			